



АДМИНИСТРАЦИЯ
УССУРИЙСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

10.06.2025

№ 3137-НПА

г. Уссурийск

Об установлении нормативов
состава сточных вод для объектов
абонентов централизованной
системы водоотведения
муниципального унитарного
предприятия «Уссурийск-
Водоканал» Уссурийского
городского округа и о признании
утратившими силу постановлений
администрации Уссурийского
городского округа Приморского
края от 29 апреля 2025 года № 2388-
НПА «Об установлении нормативов
состава сточных вод для объектов
абонентов централизованной
системы водоотведения
муниципального унитарного
предприятия «Уссурийск-
Водоканал»

В соответствии с Водным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», Федеральным законом от 10 января 2002 года № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды», Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Постановлением Правительства Российской Федерации от 29 июля 2013 года № 644 «Об утверждении Правил холодного водоснабжения и водоотведения и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации», Постановлением Правительства Российской Федерации от 13 июля 2019 года № 891



«Об утверждении Правил проведения инвентаризации сбросов загрязняющих веществ в окружающую среду», Уставом Уссурийского городского округа Приморского края, в целях предотвращения негативного воздействия на окружающую среду для объектов абонентов централизованных систем водоотведения на территории Уссурийского городского округа Приморского края и в соответствии с приказом Дальневосточного межрегионального управления Федеральной службы по надзору в сфере природопользования «О выдаче комплексного экологического разрешения» от 16 апреля 2025 года № 255

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Установить нормативы состава сточных вод для объектов абонентов централизованной системы водоотведения МУП «Уссурийск-Водоканал» Уссурийского городского округа (прилагаются).

2. Признать утратившим силу постановление от 29 апреля 2025 года № 2388-НПА «Об установлении нормативов состава сточных вод для объектов абонентов централизованной системы водоотведения муниципального унитарного предприятия «Уссурийск-Водоканал».

3. Управлению делами аппарата администрации Уссурийского городского округа Приморского края (Болтенко) опубликовать настоящее постановление путем размещения в сетевом издании «Официальный сайт администрации Уссурийского городского округа».

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального опубликования и действует до 15 апреля 2032 года.

И.о. главы Уссурийского
городского округа
Приморского края



Л.В. Чаус

Приложение № 1

к постановлению администрации
Уссурийского городского округа
Приморского края
от 10.06.2025 № 3137-НПА

**НОРМАТИВЫ
СОСТАВА СТОЧНЫХ ВОД ДЛЯ ОБЪЕКТОВ АБОНЕНТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ
СИСТЕМЫ ВОДООТВЕДЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО УНИТАРНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ
«УССУРИЙСК-ВОДОКАНАЛ» УССУРИЙСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА**

№ п/п	Наименование вещества	Единицы измерения	Нормативы состава сточных вод для абонентов централизованной системы водоотведения
1.	Взвешенные вещества	мг/куб. дм	300,0
2.	БПК5	мг/куб. дм	300,0
3..	ХПК	мг/куб. дм	500,0
4.	Аммоний ион	мг/куб. дм	25,0
5.	Фосфор фосфатов	мг/куб. дм	12,0
6.	АСПАВ	мг/куб. дм	14,33
7.	Нефтепродукты (нефть, углеводороды нефти)	мг/куб. дм	8,17
8.	Железо (растворимые формы)	мг/куб. дм	0,744
9.	Медь (растворимые формы)	мг/куб. дм	0,0259